

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového nameraného odberného miesta Žiadateľa v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode č. 113, vrátane prírodného káblu.

Vyjavuje: Jozef Kovalčík, Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini na podpernom bode číslo 113.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:

3.1 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi,

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta po rozvádzač nameraného odberu káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

3.3 osadenie hlavného ističa s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy, umiestnenom v rozvádzači nameraného odberu (odporúčame plastové vyhotovenie) minimálne 60 cm nad upraveným terénom na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20,

3.4 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.5 trvalé označenie hlavného ističa nápisom: NEMERANÝ ODBER.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po rozvádzač nameraného odberu vrátane,


1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podľa bodov 3.2 a 3.3, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený oprávneným zhotoviteľom s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu na podklade odsúhlasenej PD.

Kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia (okrem projektovej dokumentácie), nám zašlite:

v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdisk.sk/dokumentacia alebo v papierovej forme na doručovaciu adresu :

Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia



Projektovú dokumentáciu nám zašlite výlučne v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobili poruchy v distribučnej sústave,
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0905 610108

Emailový kontakt Žiadateľa: starosta@oponic.sk